



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел. 8 (86634) 4-10-48, e-mail:ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/05/05

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Куба»,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Буговой Риты Валериановны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 24.02.2021 № 5,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 01 » марта 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. « 23 » марта 20 21 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дауровым Асланом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МОУ «СОШ № 2 с.п. Куба»,

расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Куба, ул. Комсомольская, д. 104,

совместно с *директором МОУ «СОШ № 2 с.п. Куба» Буговой Р.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки;	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.09.2021
2.	обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки;	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.09.2021
3.	систему пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.09.2021
4.	заключить договор по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, имеющие специальные разрешения, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.09.2021
5.	в помещении пожарного поста обеспечить наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021
6.	провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструктивных элементов кровли;	ст. 4, 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	13.09.2021

		Российской Федерации», п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;		
7.	в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;	п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021	
8.	в кабинете информатики демонтировать глухие решетки на окнах;	п. 16 (з) ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021	
9.	восстановить двери на путях эвакуации, предусмотренные проектной документацией;	п. 16 (д) ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021	
10.	в дверях, отделяющих лестничные клетки от коридоров установить приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах;	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021	
11.	пути эвакуации обеспечить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.09.2021	
12.	Заправить водой имеющийся на территории пожарный водоем;	п. 75 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.09.2021	
13.	вывесить указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.	п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	13.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

и Баксанского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы Дауров Аслан Мухамедович



« 23 » 03 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а)

Директор МОУ «СОШ № 2 с.п. Куба»

(должность, фамилия, инициалы)

Бугова Рита Валериановна

« 23 » 03 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

